PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt:	**Kunststein**	
	Materialtyp:	**Acrylharzgebundene Mineralwerkstoffplatte**
	Artikelbezeichnung:	CREAN!T®
	Nennmaß:	variabel
	Werkmaß:	1000 x 500 x 9 [mm]
	Farbbez.:	Neapel (grünblau, weiß gesprenkelt); nach Angabe sind weitere Farbmuster vom Hersteller verfügbar
	Oberfläche:	vom Hersteller beschichtet: CRIFF!T® (2K-PU auf Wasserbasis, gewalzt, ca. 120 g/m²); eben, feingekörnt strukturiert, mattglänzend
	Hersteller/Lieferer:	Robert Hug KG Altinger Straße 44 - 46 71083 Herrenberg-Gültstein
Auftraggeber:	Robert Hug KG Altinger Straße 44 - 46 71083 Herrenberg-Gültstein	
Zeugnisnummer:	73591602.003	
Prüfdatum:	01.03.2016	
Probenahme:	Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut	
Prüfgrundlage:	**DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92; Anforderungen des Kuratoriums **"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"** Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.	
Prüfergebnis:	Mittlerer Neigungswinkel:	**19°**
Bewertung:	**Bewertungsgruppe der Rutschhemmung:**	**B**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Anerkannte Prüfstelle für physikalisch und chemisch beanspruchte Wand- und Bodenbeläge durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH – Untersuchungs- und Beratungsinstitut – SFV Säurefliesner-Vereinigung e.V. Großburgwedel

Großburgwedel, 02.03.2016
Dr. No/Schu/an

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.